

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr S.CE/PL/0675/V2/2016/600

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY

Typ/typy:

(1) **KSF02-32-1P+N**, (2) **KSF02-63-1P**,
(3) **KSF02-63-1P+N**, (4) **KSF02-63-3P**

Znak towarowy:

**Podstawowe parametry:** (1): $U_n = 240V\sim$; $I_n = 32A$; 10kA; 1P; (2): $U_n = 240V\sim$; $I_n = 63A$; 10kA; 1P;
(3): $U_n = 240V\sim$; $I_n = 63A$; 10kA; 1P+N; (4): $U_n = 415V\sim$; $I_n = 63A$; 10kA; 3P**Oznaczenie serii/partii:** #JA

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60947-3:2009 +A1:2012 +A2:2015**EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5641, NWP/5642, NWP/5643, NWP/5644; ID 0675; S.CE/600**

Radzionków, 10.04.2016

Kanlux S.A. Dyrektor, Działu Technicznego
Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Danuta Słanyszczek
Kanlux S.A. Adam Wlabni

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

www.kanlux.pl