

Słup aluminiowy SAL-115M/P

180 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	180 mm
Zakończenie	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem liczącej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniewego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniewego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42949/C...	SAL-115M/P	11.5 m	4.3 mm	0.275 m³	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012	71.6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-115M/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42949		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,46	0,38	0,29	0,24
WR-2/1/0,95/5	15	0,27	0,21	0,15	0,11
WR-2/2/0,95/5	12	0,13	0,09	0,05	x
WR-4/1/0,6/15	15	0,33	0,27	0,19	0,15
WR-4/2/0,6/15	12	0,17	0,13	0,09	0,06
WR-4/1/0,5/5	15	0,36	0,28	0,21	0,16
WR-4/2/0,5/5	12	0,19	0,14	0,10	0,07
WR-4/1/1,0/5	15	0,29	0,22	0,16	0,11
WR-4/2/1,0/5	12	0,15	0,10	0,06	x
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,33	0,27	0,19	0,15
WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0,17	0,13	0,09	0,06
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,36	0,28	0,21	0,16
WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0,19	0,14	0,10	0,07
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,29	0,22	0,16	0,11
WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0,15	0,10	0,06	x
WR-13/1/0,8/15	15	0,24	0,17	0,10	0,06
WR-13/2/0,8/15	12	0,09	0,04	x	x
WR-13/1/0,8/5	15	0,24	0,17	0,10	0,06
WR-13/2/0,8/5	12	0,09	0,04	x	x
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0,24	0,17	0,10	0,06
WR-13/2/0,8/15 ZP	12	0,09	0,04	x	x

Słup aluminiowy SAL-115M/P

180 mm przy podstawie



SAL-115M/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42949		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0,24	0,17	0,10	0,06
WR-13/2/0,8/5 ZP	12	0,09	0,04	x	x
WR-15/1/1,0/5	15	0,24	0,18	0,11	0,07
WR-15/2/1,0/5	12	0,11	0,07	x	x
WN-1	15	0,44	0,36	0,27	0,22
WN-2	12	0,21	0,17	0,12	0,10
WN-21	12	0,17	0,13	0,09	0,06
WN-21 REG	12	0,14	0,10	x	x