


- Coffrets de protection pour systèmes photovoltaïques
 - Rozdzielnice dla systemów fotowoltaicznych
- 4 140 33/34/35/36/37/38



- Caractéristiques techniques
- Dane techniczne

	4 140 33	4 140 34	4 140 35	4 140 36	4 140 37	4 140 38
Tension maxi / Napięcie maks. ⁽¹⁾	1000 V ---					
Courant maxi / Prąd maks. ⁽²⁾	30 A ---	40 A ---	30 A ---	60 A ---	90 A ---	90 A ---
Indice de protection / Stopień ochrony	IP65					
Dimensions / Wymiary (HxLxP - mm)	282x340x141	432x340x161	282x448x141	432x448x161	622x448x161	822x448x161
Température d'utilisation / Temperatura pracy	-25°C → +60°C sous abri / pod osłoną					

⁽¹⁾ Uoc (générateur PV) ≤ 1000 V ---


⁽²⁾ Valeur donnée pour 40°C de température ambiante. Au-delà, selon les équipements électriques intégrés, veiller à limiter le courant.

⁽¹⁾ Uoc (falownik PV) ≤ 1000 V ---


⁽²⁾ Wartości dla temperatury otoczenia 40°C. Powyżej tej temperatury w zależności od możliwości należy zmniejszyć maks. prąd.

1 - Raccordement / Przyłączenie:

Principe général / Ogólna zasada



2 - Raccordement des terres / Uziemianie



3 - Le respect des règles habituelles de câblage permet d'obtenir la classe II.

Rappel des recommandations :


- Utilisation de matériels adaptés au courant continu (DC)
- Utilisation de conducteurs classe II ou équivalent
- Maintien des conducteurs (+ / - / Terre) afin de prévenir tout contact avec une quelconque partie métallique en cas de détachement accidentel
- La séparation physique entre les différents circuits DC et mise à la terre doit être au minimum de 12,5 mm

3 - Zgodność z powszechnymi zasadami oprzewodowania prowadzi do utrzymania Klasy II ochronności


Zalecenia :

- Korzystanie z wyposażenia przystosowanego do prądu stałego (DC)
- Stosowanie przewodów klasy II lub równoważnych
- Mocowanie przewodów (+ / - / ziemia) w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z metalowymi częściami
- Fizyczna odległość pomiędzy różnymi obwodami prądu stałego a ziemią musi wynosić co najmniej 12,5 mm.

4 - Installation / Instalacja



- Signalisation de sécurité
- Oznakowanie bezpieczeństwa



Mise en place de la signalisation, voir notice fournie
Montaż oznakowania, patrz załączona instrukcja

⚠ Consignes de sécurité FR BE CA LU CH
Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

⚠ Instrukcje bezpieczeństwa PL
Ten produkt musi być zainstalowany zgodnie z zasadami instalacji i najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją, wziąć pod uwagę konkretne miejsce instalacji produktu.
Nie należy otwierać, demontować, ingerować w urządzenie ani go modyfikować, chyba że zostało to wyraźnie określone w instrukcji obsługi. Wszystkie produkty firmy Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez personel przeszkolony i autoryzowany przez firmę Legrand. Nieautoryzowane otwarcie lub naprawa powoduje unieważnienie wszelkiej odpowiedzialności, praw do wymiany i gwarancji.
Używaj tylko akcesoriów marki Legrand.