

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr KDWU-17-00196-08

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Telekomunikacyjne kable stacyjne bezhalogenowe
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
HTKSH
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kable do instalacji przeciwpożarowych w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TECHNOKABEL S.A. , ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa
Zakład Produkcyjny: Fabryka Kabli Technokabel S.A., ul. Wiatraczna 28, 06-550 Sześć
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do ceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i nr akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: **CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0111-3701 wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej - PIB**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanego laboratorium, numer akredytacji: **Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej - PIB, Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW), AB 1280**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>		<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Reakcja na ogień	Odporność kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia	Eca	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

PEŁNOMOCANIK Zarządu
ds Systemów Zarządzania
mgr inż. Marcin Kwiatkowski

Warszawa 15.04.2024

