KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 3A-EU-21/20-06

Zgodnie z dyrektywą EU 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że

Wyrób/typ: **Giętkie rury elektroinstalacyjne LPE-x (seria EN) wraz z akcesoriami**
2316E/LPE-1 do 2363/LPE-1
2316E/LPE-2 do 2363/LPE-2

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Czeska Republika**

Przedmiot deklaracji: Elektroinstalacyjne giętkie rurki przeznaczone do sieci nieskiego napięcia. Rurki LPE-1 odpowiednie do instalacji bespośrednio w betonie monolitycznym lub pod tynk.
Rurki LPE-2 odpowiednie do instalacji w prefabrykatach betonowych lub pod tynk.
Odporność termiczna: -25°C do +90°C.
Odporność mechaniczna: LPE-1 320N/5cm, LPE-2 125N/5cm.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne techniczne specyfikacje
2014/35/EU - LVD	**Law No. 90/2016 Coll. ze zmianami** **Government Regulation No. 118/2016 Coll. ze zmianami**	**ČSN EN 61386-1 ed. 2:09** z późniejszymi zmianami **(EN 61386-1:08** z późniejszymi zmianami) **ČSN EN 61386-22:04** z późniejszymi zmianami **(EN 61386-22:02** z późniejszymi zmianami) **(IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)** **TP-KO-02-11** **TP-KO-03-11**	Raport z badań nr **704290-01/01** z dnia **5.1.2018** **Wydany przez:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	**TP-KO-02/11** **TP-KO-03/11**
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 z późniejszymi zmianami **(EN 61386-1:08** z późniejszymi zmianami) **ČSN EN 61386-22:04** z późniejszymi zmianami **(EN 61386-22:02** z późniejszymi zmianami) **(IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)**	**Badania wewnętrzne**	**Produkty:** **2320/LPE-1_UAH50** **2325/LPE-1_UAH50** **2332/LPE-1_UAH50** **2340/LPE-1_UAH50** **Odporność na nacisk: 450N / 5cm.**
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:0909 z późniejszymi zmianami **EN 61386-1:08 09** z późniejszymi zmianami) **ČSN EN 61386-22:04 09** z późniejszymi zmianami **(EN 61386-22:02 09** z	**Badania wewnętrzne**	**Produkty:** **2320/LPE-1_HHH26** **2320/LPE-1_HHH42** **2320/LPE-1_HHH85** **Odporność na nacisk** **550N / 5cm**

		późniejszymi zmianami) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)		
Rozporządzenie nr. 1907/2006- REACH				Formularze danych bezpieczeństwa dla stosowanych materiałów

Z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach na produkcie zostało umieszczone oznakowanie CE

Moduły oceny zgodności: **Moduł A: Wewnętrzna kontrola produkcji**

Dokumentacja techniczna dla produktów:
- **Instrukcja montażu**
- **Karta katalogowa**
- **Katalog wyrobów dostępny bezpłatnie na stronie https://www.kopos.pl/pl/katalogi**
- **Dokumentacja wewnętrzna**

Spółka Kopos Kolin a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 zgodnie z Krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa"

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska

Data wydania: 8.6.2020

Ing. Jana Dejmková
Management representative for QMS

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Załącznik do deklaracji zgodności Nr 3A-EU-21/20-06

Giętkie elektroinstalacyjne rury LPE-x (series EN) wraz z akcesoriami

(-25°C do +90°C)

Rozprzestrzenianie płomienia:

ČSN EN 61386-1 ed.2 (IEC 61386-1)
ČSN EN 61386-22 (IEC 61386-22)

Typy giętkich rurek elektroinstalacyjnych:

TP-KO-02/11	**TP-KO-03/11**
320 N	**125 N**
2316E/LPE-1	2316E/LPE-2
2320/LPE-1	2320/LPE-2
2325/LPE-1	2325/LPE-2
2332/LPE-1	2332/LPE-2
2340/LPE-1	2340/LPE-2
2350/LPE-1	2350/LPE-2
2363/LPE-1	2363/LPE-2

Złączki:	0216E/1 - 0263/1
Dławik:	1716E T - 1763 T
Dławik:	1716E S - 1763 S
Złączka przejściowa z rozmiaru 20 na 16:	0206E/1
Rozwidlenie przejściowe z rozmiaru 20 na 16:	0207E/1
Drut (pilot)	D

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI