



**ACB HW4 120kA 1000A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzw. sentinel Energy**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy                                                                               | 1000 A |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-2                | 120 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2 | 100 kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny Ics przy 400 V AC zgodnie z PN-EN-60947-2 | 100 kA |

**Napięcie**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC      |

**Architektura**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów            | 3           |
| Układ biegunów             | 3P3D        |
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |

HW4P310FE