



SPB517

**SPD T2 3P sieć IT 3+0 In=20kA I<sub>max</sub>=40kA U<sub>p</sub>≤2,2kV styk**

**Specyfikacja techniczna**

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

**Napięcie**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)              | 230 - 400 V |
| Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1                | 440 V       |
| Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 | 2,20 kV     |
| Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11                     | 2200 V      |

**Prąd elektryczny**

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643     | 20 kA |
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) | 125 A |
| Maks. rozładowanie (I <sub>max</sub> ) L-N (PEN)/N-PE                | 40 kA |

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 98,7 mm  |
| Szerokość | 53,40 mm |
| Głębokość | 65,7 mm  |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 80 °C |
|-------------------------|-------------|

**Konfiguracja sieci**

|              |            |
|--------------|------------|
| Rodzaj sieci | IT, TN, TT |
|--------------|------------|

**Sprzęt**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Tak |
|------------------------------------|-----|

**Rodzaj połączenia**

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny styku sygnałowego                                       | 0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Normy**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa wymagań IEC 61643 | T2 |
|-------------------------|----|

**Częstotliwość**

Częstotliwość

50 - 60 Hz

### **Instalacja, montaż**

---

Nominalny moment dokręcania

3 - 3 Nm