



HW1M308FE

## ACB HW1 55kA 800A 3P Wyłącznik stacyjny do wyzwacza sentinel Energy

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                                         | 800 A |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 55 kA |
| Znam. zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2  | 55 kA |
| Znam. zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2  | 55 kA |

#### Napięcie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC      |

#### Architektura

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów            | 3           |
| Układ biegunów             | 3P3D        |
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |

#### Wyzwalanie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Czas odpowiedzi przy zamykaniu | 45 ms |
|--------------------------------|-------|