

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 4/14/05/2025

1. Producent wyrobu:

ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE
Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38e
51-501 Wrocław

NIP 8952011110
REGON 021829340
KRS 0000411989
tel./fax 71 3306920

2. Nazwa wyrobu:

[10100120080] ESPAC V T12 12,5/275 1+0
[10200120080] ESPAC V T12 12,5/275 2+0
[10300120080] ESPAC V T12 12,5/275 3+0
[10400120080] ESPAC V T12 12,5/275 4+0
[10100120180] ESPAC V T12 12,5/275 1+0 RI
[10200120180] ESPAC V T12 12,5/275 2+0 RI
[10300120180] ESPAC V T12 12,5/275 3+0 RI
[10400120180] ESPAC V T12 12,5/275 4+0 RI
[10210121080] ESPAC V T12 12,5/275 1+1
[10410121080] ESPAC V T12 12,5/275 3+1
[10210121180] ESPAC V T12 12,5/275 1+1 RI
[10410121180] ESPAC V T12 12,5/275 3+1 RI

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Ograniczniki przepięć Typu 1 oraz Typu 2 do stosowania w instalacjach elektrycznych oraz sieciach rozdzielczych prądu przemiennego.

4. Specyfikacja techniczna:

Produkt podlega dyrektywom unijnym:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD)

2011/65/EU, 2015/863/EU Dyrektywa Stosowania Niebezpiecznych Substancji (RoHS)

Produkt jest zgodny z poniższymi normami:

PN-EN 61643-11:2013-06/A11:2018-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań
EN 61643-11:2012+A11:2018 Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods
IEC 61643-11 Ed.1:2011 (mod) Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods

5. Informacje dodatkowe:

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu:

EZU – Electrotechnical Testing Institute – Czech Republic – Certificate No. 1250163

Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny z powyższymi dokumentami odniesienia oraz posiada wskazane właściwości.

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Wrocław, dnia 14.05.2025

(miejsce i data wystawienia)

Mateusz Kłaczak – Dyrektor Techniczny

(imię, nazwisko i funkcja osoby upoważnionej)

**ELKO-BIS Systemy
Odgromowe Sp. z o.o.**

ELKO-BIS

Mateusz Kłaczak

Dyrektor Techniczny
Członek Zarządu

(podpis osoby upoważnionej)

ul. Swojczycka 38e
51-501 Wrocław
tel./fax 071 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl
www.elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100 000 zł