

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 5/14/05/2025

1. Producent wyrobu:

ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE
Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38e
51-501 Wrocław

NIP 8952011110
REGON 021829340
KRS 0000411989
tel./fax 71 3306920

2. Nazwa wyrobu:

[10100250080] ESPAC VG T12 25/260 1+0
[10200250080] ESPAC VG T12 25/260 2+0
[10300250080] ESPAC VG T12 25/260 3+0
[10400250080] ESPAC VG T12 25/260 4+0
[10100250180] ESPAC VG T12 25/260 1+0 RI
[10200250180] ESPAC VG T12 25/260 2+0 RI
[10300250180] ESPAC VG T12 25/260 3+0 RI
[10400250180] ESPAC VG T12 25/260 4+0 RI
[10210251180] ESPAC VG T12 25/260 1+1 RI
[10410251180] ESPAC VG T12 25/260 3+1 RI

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Ograniczniki przepięć Typu 1 oraz Typu 2 do stosowania w instalacjach elektrycznych oraz sieciach rozdzielczych prądu przemiennego.

4. Specyfikacja techniczna:

Produkt podlega dyrektywom unijnym:

2014/35/EU Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD)

2011/65/EU, 2015/863/EU Dyrektywa Stosowania Niebezpiecznych Substancji (RoHS)

Produkt jest zgodny z poniższymi normami:

PN-EN 61643-11:2013-06/A11:2018-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań

EN 61643-11:2012+A11:2018 Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods

IEC 61643-11 Ed.1:2011 (mod) Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods

5. Informacje dodatkowe:

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu:

VDE Testing and Certification Institute - Certificate No. 40060096

Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny z powyższymi dokumentami odniesienia oraz posiada wskazane właściwości.

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Wrocław, dnia 14.05.2025

.....
(miejsce i data wystawienia)

Mateusz Kłaczak – Dyrektor Techniczny

.....
(imię, nazwisko i funkcja osoby upoważnionej)

ELKO-BIS

Mateusz Kłaczak

Dyrektor Techniczny
Członek Zarządu

.....
(podpis osoby upoważnionej)

**ELKO-BIS Systemy
Odgromowe Sp. z o.o.**

ul. Swojczycka 38e
51-501 Wrocław
tel./fax 071 330 69 20
elkobis@elkobis.com.pl
www.elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110
KRS: 0000411989
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100 000 zł