

Potwierdzenie zgodności
Nr. 1228/2025

1. Kod wyrobu:

EM/FLB-SDF1ZNA

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Box białowo-podłogowy mini 2M IP44 - puszka białowo-podłogowa do montażu gniazd standardu 45x45mm.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: puszka podłogowa przeznaczona jest do stosowania w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych jako element umożliwiający prowadzenie, łączenie oraz zabezpieczanie przewodów i osprzętu instalacyjnego. Stosowana jest w budynkach użyteczności publicznej, biurowych, handlowych i przemysłowych, w podłogach betonowych, technicznych oraz podniesionych, w celu zapewnienia bezpiecznego i estetycznego dostępu do punktów zasilania i sieci teletechnicznych. Wyrób jest zgodny z wymaganiami zharmonizowanej specyfikacji technicznej dotyczącej osprzętu elektroinstalacyjnego do montażu podłogowego.

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta/importera:

Emiter Sp. z o. o.
ul. Porcelanowa 27
40-241 Katowice

5. Potwierdzenie na podstawie pkt. 15.101 ze sprawozdań nr B/2021/305/3 dotyczące „Puszek przystosowanych do montowania w podłodze które powinny wytrzymywać nacisk podczas normalnego użytkowania” - wytrzymałość 500N/1cm² na pokrywę oraz do 1000N na całą powierzchnię.

6. Udział jednostki notyfikowanej:

Notyfikowana jednostka Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o. o. – Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice nr 1436, przeprowadziła badania typu i w oparciu o próbki pobrane u producenta dokonała badań zgodnie z wymogami norm PN-EN 60670-1, PN-EN 60670-23.

7. Produkt przeznaczony do stosowania w Polsce i na terenie EU.

8. Niniejszy dokument został wydany na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4



Emiter Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice
NIP 644 29-26-039

Katowice 28.10.2025

Tomasz Marona
Tomasz Marona
PREZES ZARZĄDU

W imieniu producenta/importera podpisał