



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## mH-IO12E6-5

**Moduł mieszany mH-IO12E6 poziom 5**

**Index: mH-IO12E6-5**



5 908312 594819 >

### DANE TECHNICZNE

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| System magistralny KNX                      | Nie |
| System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
| System magistralny Funkbus (radiowy)        | Nie |
| System magistralny LON                      | Nie |
| System magistralny Powernet                 | Nie |
| Możliwość sterowania zdalnego               | Nie |
| Ethernet                                    | Nie |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów           | 6   |
| Ze złączem magistrali                       | Tak |
| Do sterowania LED                           | Nie |
| Ze wskaźnikiem LED                          | Tak |
| Dla sterowania lokalnego/ręcznego           | Nie |
| Liczba kanałów wejściowych                  | 28  |
| Liczba wejść przełącznych                   | 12  |
| Liczba wejść                                | 28  |
| Do obciążeń pojemnościowych                 | Nie |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Liczba kanałów wyjściowych              | 24      |
| Maksymalna liczba wyjść przełącznych    | 12      |
| Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych     | 12      |
| Przełączanie funkcji                    | Nie     |
| Znamionowe napięcie pracy               | 20-26 V |
| Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące | Nie     |
| Możliwość podłączania różnych faz       | Nie     |
| Inne systemy magistralne                | Inne    |
| Sposób montażu                          | Inne    |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP20    |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat