



Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 121267 0001 Akt. 02

Posiadacz certyfikatu: **Kensol sp. z o.o.**

ul. Daszyńskiego 609a
44-151 Gliwice
POLSKA

Znak certyfikacji:



Produkt:

**Moduły fotowoltaiczne z krystalicznego krzemu do
zastosowań naziemnych (PV)
Moduł fotowoltaiczny z monokrystalicznego krzemu**

Produkt został poddany badaniom na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest zmienianie znaku certyfikacji w jakikolwiek sposób. Ponadto, posiadacz certyfikatu nie może przekazywać go osobom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej anulowany. Muszą być spełnione wszystkie obowiązujące wymagania Regulaminu Badań, Certyfikacji, Walidacji i Weryfikacji Grupy TÜV SÜD. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert.

Raport z testów nr: 701262400302-02

Ważny do: 2030-04-24

Data: 2025-08-06

(Zhulin Zhang)

CERTYFIKAT

Nr Z2 121267 0001 Akt. 02

Model(e):

KSxxxMNH-BI (xxx=610-635, co 5) KSxxxMNH-BI (xxx=545-590, co 5) KSxxxMNH-BI (xxx=415-445, co 5) KSxxxMNHT-BI (xxx=415-445, w krokach co 5) KSxxxMNHR0-BI (xxx=610-660, w krokach co 5) KSxxxMNHR0-BI (xxx=570-610, w krokach co 5) KSxxxMNHR0-BI (xxx=420-455, w krokach co 5) KSxxxMNHR0-BI (xxx=420-455, w krokach co 5) KSxxxMNHR3-BI (xxx=480-515, w krokach co 5) KSxxxMNHR3-BI (xxx=480-515, w krokach co 5) KSxxxMNHR3-BI (xxx=430-460, w krokach co 5) KSxxxMNHR3-BI (xxx=430-460, w krokach co 5) KSxxxMNHR1-BI (xxx=595-625, w krokach co 5) KSxxxMNHR1-BI (xxx=495-525, w krokach co 5) KSxxxMNHR1-BI (xxx=445-470, w krokach co 5) KSxxxMNHR2-BI (xxx=715-740, w krokach co 5) KSxxxMNHR2-BI (xxx=595-645, w krokach co 5) KSxxxMNHR2-BI (xxx=540-585, w krokach co 5) KSxxxMNHR2-BI (xxx=540-585, w krokach co 5) KSxxxMNHR2-BI (xxx=485-525, w krokach co 5) KSxxxMNHR2-BI (xxx=485-525, w krokach co 5) KSxxxMNHR2-BI (xxx=430-470, w krokach co 5) KSxxxMNHR2-BI (xxx=430-470, w krokach co 5) KSxxxMNH-BI (xxx=685-730, w krokach co 5) KSxxxMNH-BI (xxx=640-660, w krokach co 5) KSxxxMNHR4-BI (xxx=610-640, w krokach co 5) KSxxxMNJHR0-BI (xxx=660-685, w krokach co 5) KSxxxMNJHR0-BI (xxx=610-635, w krokach co 5) KSxxxMNJHR2-BI (xxx=640-665, w krokach co 5) KSxxxMNJHR2-BI (xxx=520-545, w krokach co 5) KSxxxMNJHR2-BI (xxx=460-485, w krokach co 5) KSxxxMNJHR3-BI (xxx=460-485, w krokach co 5) KSxxxMNH (xxx=610-635, w krokach co 5) KSxxxMNH (xxx=545-590, w krokach co 5) KSxxxMNH (xxx=415-445, w krokach co 5) KSxxxMNHR0 (xxx=615-660, w krokach co 5) KSxxxMNHR0 (xxx=570-610, w krokach co 5) KSxxxMNHR0 (xxx=420-455, w krokach co 5) KSxxxMNHR3 (xxx=480-510, w krokach co 5) KSxxxMNHR3 (xxx=430-460, w krokach co 5) KSxxxMNHR1 (xxx=595-625, w krokach co 5) KSxxxMNHR1 (xxx=495-520, w krokach co 5) KSxxxMNHR1 (xxx=445-470, w krokach co 5) KSxxxMNHR2 (xxx=715-740, w krokach co 5) KSxxxMNHR2 (xxx=595-645, w krokach co 5) KSxxxMNHR2 (xxx=540-585, w krokach co 5) KSxxxMNHR2 (xxx=485-525, w krokach co 5) KSxxxMNHR2 (xxx=430-470, w krokach co 5) KSxxxMNJHR0 (xxx=660-685, w krokach co 5) KSxxxMNJHR0 (xxx=610-635, w krokach co 5) KSxxxMNJHR2 (xxx=640-665, w krokach co 5) KSxxxMNJHR2 (xxx=520-545, w krokach co 5) KSxxxMNJHR2 (xxx=460-485, w krokach co 5) KSxxxMNJHR3 (xxx=460-485, w krokach co 5) xxx oznacza znamionową moc wyjściową w STC.

CERTYFIKAT

Nr Z2 121267 0001 Akt. 02

Parametry:

Budowa:

W ramie, z puszką
przyłączeniową, kablem i
złączami.

Laboratorium
przeprowadzające badania:

Changzhou HuaYang Inspection
and Testing Technology Co., Ltd.
B Obszar na 1/F., Budynek 12,
Obszar C na 4/F. i Obszar A
na 1/F., Budynek 10, nr 8,
Lanxiang Road, West Taihu
Park Przemysłowy Nauki i Technologii,
Changzhou, Jiangsu, Chiny.

Klasa bezpieczeństwa:

Klasa II

Klasa odporności pożarowej:

Klasa C lub klasa A zgodnie z
UL790

Maksymalne napięcie układu:

1500 V DC

**Przeprowadzono
badania zgodnie
z:**

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2023
IEC 61730-2:2023