

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych.]

[pionowy pasek z logo]

DEKRA

ZAŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Wydano dla: GoodWe Technologies Co., Ltd.
No.90 ZiJin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

Dla produktu: Falownik PV podłączony do sieci

Nazwa handlowa: GOODWE

Typ/Model: GW3000-DNS-30; GW3600-DNS-30; GW4200-DNS-30;
GW5000-DNS-30; GW6000-DNS-30

Parametry: Zobacz załącznik

Wyprodukowany przez: GoodWe Technologies Co., Ltd.
No.90 ZiJin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

Wymagania: IEC 61683:1999
IEC 61727:2004
IEC 62116:2014
IEC 60068-2-1:2007
IEC 60068-2-2:2007
IEC 60068-2-14:2009
IEC 60068-2-30:2005
EN 50530:2010-04 + A1:2013-03

Niniejsze zaświadczenie zostało wydane na podstawie badania przeprowadzonego przez DEKRA, którego wyniki zostały przedstawione w poufnym pliku nr 6122936.50(A-E)

Badanie zostało przeprowadzone na jednym egzemplarzu lub kilku egzemplarzach produktu, dostarczonych przez producenta. Zaświadczenie nie obejmuje oceny produkcji producenta. DEKRA nie ponosi odpowiedzialności za zgodność jego produkcji z próbką badaną przez DEKRA.

Arnhem, 17 marca 2022 Numer: 6122936.01AOC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Kreny Lin
Kierownik ds. Certyfikacji

[Odręczny podpis:]
Kreny Lin

© Dozwolona jest integralna publikacja niniejszego zaświadczenia i powiązanych raportów

Strona 1 z 2

[/logo] **DEKRA**

ZAŁĄCZNIK

Dokument nr: 6122936.01 AOC

GW3000-DNS-30:

Wejście PV: U_{DCmax} : 600 Vdc, U_{MPP} : 40-560 Vdc, $I_{DC,max}$: 16/16 Adc, Isc PV: 23/23 Adc

Wyjście: $U_{AC,r}$: 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, $P_{AC,r}$: 3000 W, $I_{AC,max}$: 14,4 Aac, S_r : 3000 VA, S_{max} : 3300 VA

GW3600-DNS-30:

Wejście PV: U_{DCmax} : 600 Vdc, U_{MPP} : 40-560 Vdc, $I_{DC,max}$: 16/16 Adc, Isc PV: 23/23 Adc

Wyjście: $U_{AC,r}$: 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, $P_{AC,r}$: 3600 W, $I_{AC,max}$: 17,3 Aac, S_r : 3600 VA, S_{max} : 3960 VA

GW4200-DNS-30:

Wejście PV: U_{DCmax} : 600 Vdc, U_{MPP} : 40-560 Vdc, $I_{DC,max}$: 16/16 Adc, Isc PV: 23/23 Adc

Wyjście: $U_{AC,r}$: 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, $P_{AC,r}$: 4200 W (4000 W dla Malezji), $I_{AC,max}$: 20,1 Aac, S_r : 4200 VA (4000 VA dla Malezji), S_{max} : 4620 VA (4000 VA dla Malezji)

GW5000-DNS-30

Wejście PV: U_{DCmax} : 600 Vdc, U_{MPP} : 40-560 Vdc, $I_{DC,max}$: 16/16 Adc, Isc PV: 23/23 Adc

Wyjście: $U_{AC,r}$: 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, $P_{AC,r}$: 5000 W, $I_{AC,max}$: 24 Aac, S_r : 5000 VA, S_{max} : 5500 VA

GW6000-DNS-30:

Wejście PV: U_{DCmax} : 600 Vdc, U_{MPP} : 40-560 Vdc, $I_{DC,max}$: 16/16 Adc, Isc PV: 23/23 Adc

Wyjście: $U_{AC,r}$: 220/230/240 Vac, 50/60 Hz, $P_{AC,r}$: 6000 W, $I_{AC,max}$: 28,8 Aac, S_r : 6000 VA, S_{max} : 6600 VA

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 839/2023

Gliwice, 27.08.2023 r.