

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/1378/V1/2025/1215

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY**

Typ/typy:

**KMB10-Bx/1, KMB10-Bz/2, KMB10-Bz/3, KMB10-Bz/4,  
KMB10-Cy/1, KMB10-Cy/2, KMB10-Cy/3, KMB10-Cy/4**x=1, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63; y= 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63;  
z= 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Znak towarowy:

**IDEAL<sup>TS</sup>**  
by KanluxPodstawowe parametry:  $U_c = 230/400V\sim (1P), 400V\sim (3P); I_n = 1..63A; I_{nc} = 10000A;$   
typ B, C; Klasa ograniczenia energii – 3

Oznaczenie od serii/partii: #AK1

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**  
**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 60898-1:2019 +A11:2024****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/WO; ID 1378; S.CE/1215****Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
Krzysztof Żurek**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
Dariusz Staniczek**Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
Adam Wabnig

Radzionków, 20.11.2025

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**