

Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 606 | 03-994 Warszawa | Polska

Deklaracja zgodności
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)

1. Nr 11/26

2. Nazwa wystawcy: Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.
Adres wystawcy: ul. Wał Miedzeszyński 606, 03-994 Warszawa

3. Przedmiot deklaracji:

Konektorowe ograniczniki przepięć typu **CTKSA 34kV** przeznaczone do ochrony przed przepięciami urządzeń SN do $U_c = 34$ kV spełniają wymagania norm:
PN-EN 60099-4:2015-01.

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu	Tytuł	Data wydania
PN-EN 60099-4:2015-01	Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego	01.2015

5. Informacje dodatkowe

Powyższe produkty spełniają wymagania systemu zarządzania jakością:
Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 na projektowanie, produkcję i sprzedaż zestawów i akcesoriów kablowych: DNV C691066.
Szczegółowe wartości parametrów ograniczników przepięć CTKSA są zgodne z zapisami w karcie katalogowej produktu.
Ograniczniki przepięć typu CTKSA współpracują z głowicami konektorowymi typu CTS.

Warszawa, 21.05.2026
(Miejsce i data wystawienia)

Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny
(Nazwisko, funkcja)

BEHR BIRCHER CELLPACK
BBC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 606
03-994 Warszawa
NIP: 5213396585, REGON: 140608612



(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)