

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/1200/V2/2026/1120

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**MODUŁOWY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA**

Typ/typy:

**KCS-40A/1P, KCS-40A/2P, KCS-40A/3P, KCS-40A/4P,  
KCS-63A/1P, KCS-63A/2P, KCS-63A/3P, KCS-63A/4P**

Znak towarowy:

**IDEAL<sup>TS</sup>**  
by Kanlux

Podstawowe parametry: 1P: 230V~; 2P, 3P, 4P: 400V~, 50Hz; 40A, 63A; IP20

Oznaczenie serii/partii: #ZA

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN IEC 60947-3:2021****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/WO; ID 1200; S.CE/1120****Radzionków, 26.03.2026**

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
*Krzysztof Żurek*

**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
*Dariusz Staniczek*

**Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
*Adam Wabnick*

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl