UT502

Miernik

Miernik rezystancji izolacji do pomiaru izolacji przy napięciach do 2500 V oraz napięcia stałego i zmiennego. Narzędzie do badań instalacji elektrycznych.

- automatyczne ustawianie zakresu
- alarm
- wskaźnik słabej baterii
- w zestawie przewody, baterie, instrukcja, krokodyle i pokrowiec



Parametry techniczne

Rezystancja izolacji	3 MΩ-20 GΩ
Prąd nominalny	1 mA
Napięcie pobiercze	500-2500 V
Natężenie zwarcia prądu wyjściowego	<2 mA
Napięcie stale DC	0-1000 V
Napięcie zmienne AC	0-750 V
Zasilanie	bateria 1,5V (6x LR6)
Wymiary wyświetlacza	71x31 mm
Masa	220 g
Wymiary	150x100x71 mm

Warianty produktu

Typ / Charakterystyka	UT502	UT595
Rezystancja izolacji	500 V: 3 MΩ~2000 MΩ 500 V: 5 MΩ~4000 MΩ 2500 V: 30 MΩ~20 GΩ	250 V: 0,05~250 MΩ 500 V: 0,05~500 MΩ 1000 V: 0,05~1000 MΩ
Prąd nominalny	250/500 V; 1 mA 500/1000 V; 1 mA 1000/2500 V; 1 mA	
Napięcie probiercze	500~2500 V	
Test ciągłości uziemienia		0~199 Ω (prąd >200 mA)
Impedancja linii		0,01~2000 Ω; 195~440 V; 20 A; PFC 0~26 kA
Impedancja pętli zwarcia		0,01~2000 Ω; 195~253 V; 20 A
Impedancja pętli bez zadziałania RCD		1~2000 Ω; 15 mA
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)		10 / 30 / 100 / 300 / 500 mA
Test kolejności faz		100~440 V (rotacja prawa/lewa)
Napięcie DC	0~1000 V	0~440 V
Napięcie AC	0~750 V	0~440 V
Zasilanie	1,5V (6× LR6)	1,5V (8× LR6)
Waga	500 g	1000 g
Wymiary urządzenia	150×100×71 mm	210×175×90 mm