



**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**  
Declaration of EC-Conformity



Nr 010/12

F&F Filipowski s. j. ul. Konstanytnowska 79/81 95-200 Pabianice Polska NIP: 731-000-53-14 REGON 470625813

Niżej podpisany, reprezentujący producenta wymienionego powyżej niniejszym deklaruje, że wyroby

**Identyfikacja wyrobów:**

**Przełączniki kontroli poziomu cieczy:**

Typy: PZ-828, PZ-828RC, PZ-829, PZ-829RC, PZ-831 RC, PZ-832 RC, SAM-1

są zgodne z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) WE (łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami)

Nr dyrektywy (dokumentu)	Tytuł
LVD 2006/95/EEC	Dyrektywa niskonapięciowa
	Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 2007 r
	Dyrektywa Kompatybilności elektromagnetycznej
EMC 2004/108/EEC	Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz.U. nr 82, poz. 556)

i że zastosowano normy i/lub dokumentacje techniczne wymienione na rewersie deklaracji.

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: **12**

Normy i/lub dokumentacje techniczne, lub ich części, zastosowane do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności

**-normy zharmonizowane:**

Numer	Tytuł
PN-EN 60730-1:2002	Automatyczne regulatory elektryczne – wymagania ogólne
PN-EN 60730-2-15:2002	Automatyczne regulatory elektryczne – wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów poziomu cieczy z sondą elektrodową

**-inne normy i/lub dokumentacje techniczne:**

Numer	Tytuł
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,10 ENV 50204 CISPR 11	Kompatybilność elektromagnetyczna. Badania odporności na udary napięciowe, szybkie stany przejściowe, wyładowania elektrostatyczne, pole elektromagnetyczne - przewodzone i promieniowane; badanie emisji niskich częstotliwości, zakłóceń wypromieniowanych i przewodzonych.

**-inne rozwiązania techniczne, szczegóły, które zostały włączone do dokumentacji technicznej lub techniczno-konstrukcyjnej:**

**-inne dokumenty lub informacje wymagane przez dyrektywę WE:**

Informujemy, że zgodność z powyższymi normami została potwierdzona badaniami wykonanymi przez niezależny, uprawniony podmiot:

- w zakresie dyrektywy niskonapięciowej: **Biuro Badawcze ds. Jakości SEP**

- w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej: **Instytut Elektrotechniki Politechniki Wrocławskiej**



ul. Konstanytnowska 79/81, 95-200 Pabianice  
tel/fax +48 42 2152383; +48 42 2270971  
http:// www.fif.com.pl e-mail: fif@fif.com.pl  
NIP 731-000-53-14  
REGON 470625813 KRS 0000097447  
KONTO: BS Pabianice 18 8788 0009 0012 0418 2002 0001

Sławomir Grzegorzewski

**Dyrektor techniczny**

nazwisko i funkcja sygnatariusza

Pabianice 23.01.2012

pieczęć firmowa

str. 1/1