



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/019/15

No. B/12/019/15

Posiadacz certyfikatu: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Certificate holder: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Rozłącznik izolacyjny
Name of the product: Switch disconnecter

Typ (model): SK10G, SK16G, SK20G
Type (model):

Dane techniczne: U_i : 690 V; U_{imp} : 6 kV; I_{cw} : 0,5 kA, 1 s; I_{cm} : 0,7 kA;
Technical data: $I_u=I_{th}$: 25 A - SK20G;
20 A - SK16G;
16 A - SK10G.

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2020-03-26
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y);
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-3:2009+A1:2012 (EN 60947-3:2009+A1:2012)	LA-14.136/14.123	SEP - BBJ
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011 (EN 60947-1:2007+A1:2011)	LA-14.136/14.123/E	

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Brzozowski
Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2015-03-27

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Typ Type	Kategoria użytkowania Utilization category			
	AC-21A, AC-22A U_e / I_e	AC-23A U_e / P_e	AC-3A U_e / P_e	DC-21A U_e / I_e
SK20G	20 A / 230 V	3,5 kW / 230 V	2,5 kW / 230 V	20 A / 24 V
	20 A / 400 V	6 kW / 400 V	4 kW / 400 V	10 A / 110 V
	20 A / 500 V	7,5 kW / 500 V	5 kW / 500 V	8 A / 220 V
	20 A / 690 V	10 kW / 690 V	8 kW / 690 V	
SK16G	16 A / 230 V	3 kW / 230 V	2 kW / 230 V	16 A / 24 V
	16 A / 400 V	5 kW / 400 V	3,5 kW / 400 V	8 A / 110 V
	16 A / 500 V	6 kW / 500 V	4 kW / 500 V	6 A / 220 V
	16 A / 690 V	8 kW / 690 V	6 kW / 690 V	
SK10G	10 A / 230 V	2 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	10 A / 24 V
	10 A / 400 V	4 kW / 400 V	3 kW / 400 V	6 A / 110 V
	10 A / 500 V	5 kW / 500 V	3,5 kW / 500 V	5 A / 220 V
	10 A / 690 V	6 kW / 690 V	5 kW / 690 V	

Miejsce produkcji:
Place of manufacture:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra, Poland

CW-A 15.116

Nr rej. S-A-14-123
Reg. No. S-A-14-123

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra, Poland
2. CW